



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, Centrala: +48 12 42 42 300, Fax: +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/III - O/02134/2016 L.inst. 0055/T/2016

Kraków, dn. 12 lutego 2016

Warunki przyłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

Inwestor:

Urząd Statystyczny w Krakowie
Kraków, ul. Wyki 3

*Przyłącze kanalizacyjne (od miejskiej sieci kanalizacyjnej
do studzienki kanalizacyjnej S5)*

Adres doręczenia:

*Przyjęcie wód opadowych z terenu nieruchomości
budynek biurowy Urzędu Statystycznego w Krakowie
ul. Wyki Kazimierza 3,
działka nr 311/23 j.ew. Krowodrza obręb 42*

Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Wyki Kazimierza 3
31-223 Kraków

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Art. 31 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna oświadcza, że:

- I. zapewnia odbiór ścieków oraz wód opadowych, dla nieruchomości zlokalizowanej przy:
ul. Wyki Kazimierza 3, działka nr 311/23 j.ew. Krowodrza obręb 42
- II. ustala następujące warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

1. Pobór wody odbywać się będzie poprzez wodomierz usytuowany w studziencie wodomierzowej, zamontowany według L.inst. 1025/T/71, konto 115/1/3.
2. Przyłącze wodociągowe – istniejące pozostaje bez zmian.
3. Odcinek przyłącza kanalizacyjnego od włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej do studzienki rewizyjnej S1 należy wykonać o ϕ 20 cm z materiału - kamionka przeciskowa.
Włączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 80/120 cm wykonać poprzez studzienkę.
4. Szczegółowe warunki oraz zakres eksploatacji w/w przyłącza określi umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
5. Eksploatacja kanalizacji deszczowej w całości należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
6. Osoby reprezentujące MPWiK S.A. po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądów, kontroli, napraw, wymiany i usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Art.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
7. Odprowadzanie ścieków należy rozwiązać w ogólnospławnym systemie kanalizacji do urządzeń kanalizacyjnych układu centralnego.
8. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki ścieków komunalnych spiętrzonych w kanałach miejskich wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa (np. wielkość opadów większa od obciążeń normatywnych kanałów).
9. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych i warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136 poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru ścieków.

10. Objęty przedmiotową dokumentacją projektową odcinek przyłącza kanalizacyjnego w zakresie od włączenia do sieci kanalizacyjnej do pierwszej studni na przyłączy, licząc od strony sieci, wraz z tą studnią może być przekazany MPWiK S.A. na podstawie Art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z roku 2015r., poz. 139).
11. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i podanymi w niniejszym oświadczeniu warunkami przyłączenia.
12. Przed przystąpieniem do realizacji inwestor winien złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. pisemny wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej. Do wniosku należy załączyć kserokopię odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa oraz uzgodnienie z Zarządcą Drogi (wraz z załącznikami graficznymi).
13. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali w porozumieniu z inspektorem z Działu Dokumentacji i Odbiorów MPWiK S.A. szczegóły budowy przyłącza.
14. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kanalizacyjnego MPWiK S.A. wykona włączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
15. Warunki przyłączenia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową winny znajdować się na miejscu budowy.
16. MPWiK S.A. na zlecenie Inwestora może wykonać przyłącze kanalizacyjne (informacje można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 012 648-57-68 lub 012 647-65-29).
17. Z chwilą wykonania przyłącza kanalizacyjnego z sieci miejskiej należy odciąć w sposób trwały od instalacji wewnętrznej dotychczasowe odprowadzenie ścieków – jak przedstawiono w dokumentacji.
18. Włączenie do studzienki kanalizacyjnej na kanale miejskim wykonać z zastosowaniem szczelnego przejścia.
19. Urządzenia sanitarne, odprowadzające ścieki z poziomu piwnicy, winne być zabezpieczone przed przepływem zrotnym z sieci kanalizacyjnej, jak podano w dokumentacji. Dobór urządzeń przeciwwzalewowych przyjmujemy i odpowiedzialność projektanta. Urządzenia przeciwwzalewowe pozostają w eksploatacji właściciela nieruchomości.
20. Powyższe warunki przyłączenia nieruchomości wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.
21. Niniejsze oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości, wydane dla przedmiotowej dokumentacji projektowej, stanowi jednocześnie jej uzgodnienie przez MPWiK S.A. wyłącznie jako dostawcy wody i odbiorcy ścieków.
Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (w tym przedstawionych obliczeń), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego odpowiada projektant.

Warunki przyłączenia nieruchomości ważne są **trzy lata od daty wydania**.

Oświadczenie o warunkach przyłączenia wydajemy dla Wnioskodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału. Trzeci egzemplarz oryginału zatrzymujemy do celów służbowych.

Od niniejszych warunków przyłączenia nieruchomości strona może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia.

1 egz. dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celów służbowych, pozostałe dwa egz. zwracamy.

Otrzymują:

2 x Adresat + dokumentacja

1 x ITT

1 x ITD + dokumentacja

Opracował: mgr inż. Chorobik Marian